令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　中沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.56	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0004	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.044	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.009	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.2	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.0												1.0	1.0	1.0	1.3	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	29	－
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	66	64
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.7												7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5												13.5	13.5	13.5	20.7	17.2
—	気温	℃	－	14.8												14.8	14.8	14.8	26.1	20.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	7.1												7.1	7.1	7.1	7.5	7.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　若彦配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.39	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.07	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	3.1	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.0												1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	31	33
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	62	56
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4												8.4	8.4	8.4	8.4	8.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	11.2												11.2	11.2	11.2	16.5	16.2
—	気温	℃	－	14.0												14.0	14.0	14.0	24.1	21.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.3												0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	8.0												8.0	8.0	8.0	7.9	8.0
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　御坂配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.005	0.005
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.25	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.03	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	0.0003
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	0.0005
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.008	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.007	0.005未満
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.008	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	5.4	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.002	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.2												2.2	2.2	2.2	3.3	2.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	140	160
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	219	214
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6												7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.7												13.7	13.7	13.7	19.1	18.6
—	気温	℃	－	14.8												14.8	14.8	14.8	23.0	21.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	28												28	28	28	31	35
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　入山配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.55	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0006	0.0007
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0009	0.0011
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0003	0.0004
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.013	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.9	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.5												1.5	1.5	1.5	2.0	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	38	38
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	66	83
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	10.9												10.9	10.9	10.9	15.0	16.0
—	気温	℃	－	13.5												13.5	13.5	13.5	22.9	20.6
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.4
—	電気伝導率	μS/cm	－	15												15	15	15	19	10
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　小島配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	－
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.72	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.08	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	－
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	－
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	－
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	－
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	－
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	－
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.008	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	4.7	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.0												2.0	2.0	2.0	2.2	－
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	62	－
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	108	－
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	－
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	－
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.8												7.8	7.8	7.8	7.8	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.7												13.7	13.7	13.7	13.8	－
—	気温	℃	－	15.3												15.3	15.3	15.3	13.1	－
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	－
—	電気伝導率	μS/cm	－	13												13	13	13	16	－
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（長浜）大沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.002	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.64	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.014	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.042	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	3.0	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4												1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	35	42
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	64	72
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.5												12.5	12.5	12.5	18.5	15.2
—	気温	℃	－	16.2												16.2	16.2	16.2	24.0	23.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.1												0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	8.8												8.8	8.8	8.8	8.7	9.5
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（西浜）新三沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.64	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.021	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	3.0	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.4												1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	35	38
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	58	51
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.9												12.9	12.9	12.9	17.5	20.3
—	気温	℃	－	16.3												16.3	16.3	16.3	26.2	25.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.1												0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	8.7												8.7	8.7	8.7	9.5	8.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（根場）本沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.41	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0008
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0003
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.013	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.008	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.3	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.1												1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	19	－
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	39	48
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	18.2												18.2	18.2	18.2	17.3	22.2
—	気温	℃	－	16.2												16.2	16.2	16.2	23.0	23.7
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	5.3												5.3	5.3	5.3	5.4	5.2
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（根場）新本沢配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.45	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0004	0.0003
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0004	0.0003
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.6	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.2												1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	24	－
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	49	51
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.4												7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.6												14.6	14.6	14.6	22.5	23.0
—	気温	℃	－	16.7												16.7	16.7	16.7	22.0	23.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	6.1												6.1	6.1	6.1	6.4	6.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（西湖）大輪配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	1.10	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.20	0.077
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.10	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.7	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.9												0.9	0.9	0.9	1.0	1.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	39	40
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	82	68
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.5												7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	1.0
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.3
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5												13.5	13.5	13.5	23.4	19.3
—	気温	℃	－	19.8												19.8	19.8	19.8	24.1	25.0
—	残留塩素	mg/l	－	0.3												0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	9.4												9.4	9.4	9.4	9.5	9.6
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　足和田簡易水道（大嵐）富士見配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.83	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.28	0.27
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.04	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0005	0.0004
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0008	0.0007
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0019	0.0017
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0007	0.0006
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	8.6	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	3.9												3.9	3.9	3.9	4.2	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	44	46
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	113	119
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.1												8.1	8.1	8.1	8.1	8.2
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.0												13.0	13.0	13.0	22.5	20.5
—	気温	℃	－	17.0												17.0	17.0	17.0	22.0	23.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.3												0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
—	電気伝導率	μS/cm	－	13												13	13	13	14	14
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　精進居村配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.63	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05未満	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	0.0002
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0006	0.0002
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0003	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.035	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	2.7	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	2.1												2.1	2.1	2.1	2.6	2.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	33	32
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	48	73
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.0												8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.4												13.4	13.4	13.4	23.1	21.2
—	気温	℃	－	17.8												17.8	17.8	17.8	24.5	23.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	8.1												8.1	8.1	8.1	8.4	8.1
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　精進青木ヶ原配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.28	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.08	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0009	0.0010
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0006	0.0005
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0023	0.0022
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0009	0.0008
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.13	0.034
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	5.9	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.002	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	4.8												4.8	4.8	4.8	5.1	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	33	34
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	70	83
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.6												7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.5												13.5	13.5	13.5	19.3	19.2
—	気温	℃	－	17.2												17.2	17.2	17.2	26.1	23.1
—	残留塩素	mg/l	－	0.3												0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	10												10	10	10	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　本栖配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.52	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.02	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06	0.07
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0013	0.0013
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0008	0.0009
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0034	0.0033
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0013	0.0012
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.081	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.006	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	6.7	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	4.8												4.8	4.8	4.8	4.9	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	33	38
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	83	92
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3												0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.8												7.8	7.8	7.8	7.9	7.9
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.7												14.7	14.7	14.7	21.9	20.6
—	気温	℃	－	21.8												21.8	21.8	21.8	24.2	25.0
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	11												11	11	11	11	11
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第2配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.32	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.007	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.009	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	5.5	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.0												1.0	1.0	1.0	1.2	1.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	32	31
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	89	105
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.2												8.2	8.2	8.2	8.2	8.3
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	12.2												12.2	12.2	12.2	15.6	16.8
—	気温	℃	－	19.2												19.2	19.2	19.2	24.5	24.3
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
—	電気伝導率	μS/cm	－	9.3												9.3	9.3	9.3	9.4	9.7
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　上九一色簡易水道　富士ヶ嶺第3配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.13	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.13	0.14
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01未満	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.008	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.005未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	5.2	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	0.8												0.8	0.8	0.8	1.0	0.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	25	－
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	65	59
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4												8.4	8.4	8.4	8.5	8.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	14.4												14.4	14.4	14.4	24.4	22.8
—	気温	℃	－	20.7												20.7	20.7	20.7	24.7	24.2
—	残留塩素	mg/l	－	0.1												0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	7.9												7.9	7.9	7.9	8.0	7.9
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。

令和5年度

富士河口湖町　河口湖簡易水道　浅川配水系　　飲料水水質結果一覧表

株式会社　環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL　055-284-8131　FAX　055-284-8132
厚生労働省登録　227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月20日												最大値	最小値	平均値	前年度最大値	前々年度最大値
1	一般細菌	個/ml	100個/ml以下	0												0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出												－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003以下	－												－	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005以下	－												－	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001	－
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.002	0.001
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10以下	－												－	－	－	0.68	－
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8以下	－												－	－	－	0.05	－
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.01	－
14	四塩化炭素	mg/l	0.002以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
20	ベンゼン	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.0002未満	－
21	塩素酸	mg/l	0.6以下	－												－	－	－	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/l	0.06以下	－												－	－	－	0.0003	0.0002未満
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0002	0.0002未満
26	臭素酸	mg/l	0.01以下	－												－	－	－	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1以下	－												－	－	－	0.0003	0.0002未満
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
30	ブロモホルム	mg/l	0.09以下	－												－	－	－	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08以下	－												－	－	－	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.054	－
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.005未満	－
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3以下	－												－	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0以下	－												－	－	－	0.018	－
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200以下	－												－	－	－	4.5	－
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05以下	－												－	－	－	0.001未満	－
38	塩化物イオン	mg/l	200以下	1.6												1.6	1.6	1.6	1.7	2.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	300以下	－												－	－	－	66	64
40	蒸発残留物	mg/l	500以下	－												－	－	－	115	112
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2以下	－												－	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001以下	－												－	－	－	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02以下	－												－	－	－	0.002未満	－
45	フェノール類	mg/l	0.005以下	－												－	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/l	3以下	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	7.9												7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
48	味	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし												－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																			
—	水温	℃	－	13.0												13.0	13.0	13.0	15.4	15.3
—	気温	℃	－	16.6												16.6	16.6	16.6	25.4	24.8
—	残留塩素	mg/l	－	0.2												0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
—	電気伝導率	μS/cm	－	14												14	14	14	15	15
上記項目についての水質基準適合判定				適合												－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、　20%超過は黄色、　不適合は赤色　として表記。